調達要求番号：５ＰＶＨ１Ａ３０００９

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号		仕　様　書　番　号	
地下燃料タンク整備漏洩検査役務		松本駐業－Ｚ５０００１０	
		防衛大臣承認	年　　月　　日
		作成	平成２７年　５月１８日
		変更	年　　月　　日
		作成部隊等名	松本駐屯地業務隊補給科

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、松本駐屯地において使用する地下燃料タンクの整備及び漏洩検査役務（以下、“役務”という。）について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５０００２Ｆの１．２による。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

1.4　引用文書

a)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１Ｒ　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５０００００２Ｆ　陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

b)　**法令**

消防法（昭和２３年　法律第１８６号）

危険物の規制に関する政令（昭和３４年　政令第３０６号）

危険物の規制に関する規則（昭和３４年　総理府令第５５号）

危険物の規制に関する技術上の細目を定める告示（昭和４９年　自治省告示第９９号）

2　整備に関する要求

2.1　一般的要求事項

一般的要求事項は、ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５０００００２Ｆの2.1によるほか、次による。

a)　整備は、“消防法”、“危険物の規制に関する政令”及び“危険物の規制に関する規則”に基づく有資格者が実施するものとする。

b)　整備によって発生した交換済み部品は契約の相手方が処分するものとする。

c)　役務実施予定日は、平成２７年６月１５日（月）～平成２７年６月１７日（水）とする。

2.2　整備の種類

整備の種類は、ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５０００００２の2.2のｆ)に示す“点検”とする。

2.3　整備の作業方式

整備の作業方式は、ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５０００００２の2.3のｃ）に示す“標準・標準外作業方式”によるものとし、標準作業は、**表１**による。

なお、標準外作業が必要となった場合には、速やかに標準外作業見積書を契約担当官に提出し、承認を受けるものとする。

表１－標準作業表

番号	工程名	作業内容
1	入場点検	地下燃料タンクの外観を目視点検する。
2	点検・計測	目視及び計測器によって気相部・埋設配管・液相部等の点検・計測を実施する。
3	整備	2.7 に示す部品等を使用し、マンホールのパッキンを交換後、マンホールを閉鎖する。（詳細は 2.5 による。）
4	試験	3.1 による。
5	完成検査	3.2 による。

2.4　整備基準

整備基準は、整備対象品の取扱説明書によるものとする。

2.5　整備実施場所

整備実施場所は、地下燃料タンク設置場所において実施するものとする。

2.6　部品・副資材

部品及び副資材は、ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２Ｆの 2.9 によるほか、**表 2** の交換部品リストによるものとし、契約の相手方が準備するものとする。

表 2－交換部品リスト表

番号	名称	交換部品	数量	交換期間
1	マンホール部	パッキン	２個	３年ごと

2.9　外観

外観は、ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２Ｆの 2.12.1 による。

2.10　機能・性能

機能及び性能は、3.1 に示す試験を行ったとき、整備対象品に異常があってはならない。

2.11　点検済証の表示

契約の相手方は、点検の結果異常なしと判定されたタンクについては、“危険物の規制に関する規則”に示す公共機関の発行する点検済証を、官側の指定する場所に容易にはがれない方法で表示するものとする。

2.12　整備作業の中止

整備作業の中止については、ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２Ｆの 3.2 による。

3　品質保証

3.1　試験

試験は、“危険物の規制に関する技術上の細目を定める告示”によるほか、ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２Ｆの 3.1 による。

3.2　監督・検査

監督及び検査は、ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ５００００２Ｆの 3.2 による。

4　その他の指示

4.1　提出書類

提出書類は、**表 3** による。

表 3－提出書類

番号	書類名	部数	提出先	注記
1	工程表	1	契約担当官	様式随意
2	技術者（直接工）名簿	1	契約担当官	様式随意
3	漏洩点検報告書	1	検査官	様式随意
4	施工写真帳	1	検査官	様式随意

4.2　その他

a)　契約の相手方は、検査その他の必要な技術資料を官側の要求によって閲覧に供するものとする。

b)　契約の相手方は、仕様書に疑義が生じた場合は、ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１Ｒの 8.3 による。